कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी देहरादून।

पत्रांक न.–2/सीएफओ (व्य०भ०मा०) –D-PO-348-2024 दिनांक जुलाई 25 2024

सेवा में

SHEMHILLS INTERNATIONAL SCHOOL
MUNICIPAL NO-219 PARK ROAD
जनपद.देहरादून

कृपया आपके द्वारा अग्निशमन एवं आपात सेवाए उत्तराखण्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये यूनिक नम्बर 60551364 दिनांक 11.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा MUNICIPAL NO-219 PARK ROAD, जनपद देहरादून पर निर्मित स्कूल (SHEMHILLS INTERNATIONAL SCHOOL) हेतु अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत निर्मित व्यवसायिक भवन का निरीक्षण प्रभारीध्अग्निशमन अधिकारी देहरादून द्वारा अग्नि सुरक्षा एवं जीवरक्षा के दृष्टिकोण से करने के उपरान्त अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 14ण्07ण्2024 को इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। प्रश्नगत भवन में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान किया गया है.

- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत स्थल तक अग्निशमन वाहन पहुंच सकता है।
- निरीक्षण की तिथि की प्रश्नगत भवन के ऊपर से कोई डाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन दो तल में निर्मित है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन के प्रत्येक तल में फायर अलार्म का प्राविधान किया गया है।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन में अग्निशामक यंत्र स्थापित किये गये हैण जो कि कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।
- निरीक्षण की तिथि को प्रश्नगत भवन की विद्युत व्यवस्था एम०सी०बी० एवं ई०एल०सी०बी० पर आधारित है।
- भवन में कार्यरत कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य होगा।
- प्रबन्धक ध् स्वामी को निकास मार्गों एवं सेट बैक को सदैव अवरोध मुक्त रखने हेतु निर्देशित किया गया है।
- भवन विस्तारध्अतिरिक्त निर्माण करने पर अलग से अग्निशमन विभाग से अग्निशमन व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र लिया
- जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर MUNICIPAL NO-219 PARK ROAD, जनपद देहरादून पर निर्मित व्यवसायिक स्कूल (SHEMHILLS INTERNATIONAL SCHOOL) हेतु अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्णता प्रमाण पत्र (Pre-Operational) प्रदान किये जाने में अग्नि शमन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। वशर्त भवन स्वामी ध् सोसाइटी ध्प्रबन्धक प्रश्नगत भवन में की गई अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदैव उच्चा स्तर पर बनाये रखेंगे साथ ही की अग्नि शमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चत करेंगे। भवन स्वामीध्सोसाइटीध्प्रबन्धक को उक्त निर्मित व्यवसायिक भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रत्येक वर्ष अग्निशमन एवं आपात सेवाए देहरादून से करवाकर उक्त व्यवस्था का कार्यशील होने का प्रमाण पत्र ;।ददनंस ब्समंतंदबमद्ध अवश्य लेना होगा। यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण को वैध करने के लिए मान्य नहीं होगा। साथ ही प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संचालन हेतु प्राथमिक अग्निशमन प्रशिक्षण प्राप्त सुरक्षा कर्मियों को रखेगें ताकि किसी आकस्मिकता के समय त्वरित अग्निशमन कार्य किया जा सके। फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0.0135.2716242 पुलिस कन्ट्रोल रूम 100ए 112 तथा एम्बुलेंस का टेलीफोन नं0.108 अंकित करेगें। ऐसा न करने पर जारी प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

Manager
Shemhills International School
236/219, Park Road,
Dehradun (U.K.)

(आर0 एस0 खात्री)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
देहरादून